

Запрос цен на необходимое оборудование для реконструкции котельной по ул. Дзержинского, 47.

№ п/п	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Тепломеханическая часть				
1	Котел напольный «АТОН» SAAB-96XBK	шт.	1	
2	Дымосос котла Факел Д-3.5 N=3кВт, -3 400В, 1500об/мин (левого вращения)	шт.	2	
3	Сетевой насос ГВС «Wilo» TOP-S 30/10 Q=3.5м3/час, H=10м, N=0,18кВт, U-3 400В, I=2,02А	шт.	2	
4	Трехходовой клапан Ду 32 VF 3 с сервоприводом AMV 435 «Danfoss»	шт.	1	
5	Мембранный расширительный бак V=300л р=6 бар «Dan-Wates 300»	шт.	1	
6	Мембранный расширительный бак V=50л р=6 бар «Dan-Wates 50»	шт.	1	
7	Насос «Wilo» MHI 204 с эл. дв. N=0,55кВт, U-380В, I=1.7А (для установки повышения давления)	шт.	2	
8	Подпиточный насос «Wilo» MHI 204 с эл. дв. N=0,55кВт, U-380В, I=1.7А	шт.	2	
9	Контроллер уровня «Овен» САУ- М6	шт.	1	
10	Автоматическая установка умягчения воды «Ecosoft» FU 1054 CE TWIN	шт.	1	
11	Клапан с эл. магн. приводом нормально закрыт Ду=25; P _y =10кг/см ² «TORK»	шт.	1	
12	Клапан автоматической подпитки Ду 25 «TORK»	шт.	1	
13	Бак запаса подпиточной воды V= 2м ³ (пластик)	шт.	1	
Внутреннее газоснабжение				
18	Сигнализатор загазованности «ВАРТА – 2- 01»	шт.	1	
19	Электромагнитный клапан нормально закрыт Ду= 150, P _y = 0,05МПа «MADAS»	шт.	1	
20	Газовый фильтр фланцевый Ду 50, P _y 0,2 МПа «MADAS»	шт.	2	
21	Газовый фильтр фланцевый Ду 32, P _y 0,2 МПа «MADAS»	шт.	1	